



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



INFORME NO. 7

**COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL/ LEGISLACION
Y FISCALIZACION.**

Para: Ing. Darwin Azes

ALCALDE

De: Dr. Jorge Tipanluiza,, Sr. Arturo Narváez.

CONCEJALES GADMCGP

Fecha:22/07/ 2024.

Asunto: **INFORME DEL ESTADO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD CHONTAYACU-LA
AMARILLA**

1.- ANTECEDENTES:

Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley;

2.- DESARROLLO:

Inspección proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de las comunidades de Chontayacu y la Amarilla parroquia Puerto Libre, Cantón Gonzalo Pizarro.

Monto del contrato: 203.582,22 USD.

Acta de entrega recepción definitiva se suscribe el 5 diciembre 2023.

Se realiza la inspección el día 12 de julio 2023 por invitación del vicepresidente de la comunidad Chontayacu Sr. Lorenzo Huatatoca, el mismo que menciona que el sistema de agua potable no funciona por lo que la comunidad Chontayacu y Amarilla no cuentan con el líquido vital de 66 familias.

Los señores concejales Arturo Narváez, Jorge Tipanluiza realizan la inspección en el sitio de captación, verificando de que el agua no ingresa al sistema porque tiene abundante sedimento que ha taponado las rejillas de ingreso del agua a la tubería de conducción hacia la planta de tratamiento de agua.



Foto No. 1 Captación de agua sistema de agua potable Chontayacu-Amarilla.



La planta de tratamiento de agua se encuentra en desuso desde hace 3 meses aproximadamente debido a que el agua no ingresa desde la captación.

Falta la foto. No. 2. Planta de tratamiento de agua potable Chontayacu – La Amarilla.



Planta en desuso con fitoplancton y zooplancton debido al estancamiento del agua.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



Foto No. 3 El tanque de almacenamiento para la Amarilla se encuentra está vacío, sin agua.



Ausencia de agua en el tanque de almacenamiento para la Amarilla.



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN GONZALO PIZARRO**

Lumbaquí – Sucumbíos - Ecuador

COMISION DE GESTION INTERINSTITUCIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL



Foto No. 4 Ruptura de la tubería de agua en el sector la amarilla en un tramo de 40 metros aproximadamente.



3.- CONCLUSIONES

- El sistema de agua de Chontayacu la Amarilla no está en funcionamiento, las familias de la comunidad Chontayacu y la Amarilla no disponen de agua potable.

4.- RECOMENDACIONES

- Realizar la inspección técnica por parte de las direcciones respectivas, dirección de Servicios Básicos, Obras Públicas.
- Dirección de Planificación, realizar y presentar la propuesta técnica de solución de manera inmediata.
- Exhortar al ejecutivo realizar la gestión de recursos para la ejecución de la propuesta técnica, y cumplir con el COOTAD Art. 55, literal d).

Atentamente,

Dr. Jorge Tipanluiza
CONCEJAL URBANO

Sr. Arturo Narváez
CONCEJAL RURAL